

2.	Вход (входы) в здание	<p>П.6.1.4 Размеры входной площадки не соответствуют требованиям. Отсутствует навес и водоотвод.</p>	Все категории	Организовано сопровождение инвалидов всех категорий сотрудниками учреждения.
		<p>П.6.1.1 Отсутствует наружное вызывное устройство или средство связи с персоналом.</p>	Все категории	Организовано сопровождение инвалидов всех категорий сотрудниками учреждения.
		<p>П.6.1.7 п. 6.5.1 Отсутствуют обозначения доступности здания для инвалидов у входных дверей.</p>	Все категории	Информационное сопровождение на объекте обеспечивается с помощью сотрудников, ответственных за организацию работы по обеспечению доступности объекта и услуг.
		<p>П.6.5.9 Перед входом в здание отсутствует информационная вывеска, выполненная с применением шрифта Брайля.</p>	С	Информационное сопровождение на объекте обеспечивается с помощью сотрудников, ответственных за организацию работы по обеспечению доступности объекта и услуг.
		<p>П.5.1.10 Отсутствует предупреждающая тактильно-контрастная разметка перед входной дверью.</p>	С	Организовано сопровождение инвалидов по зрению сотрудниками учреждения.
<p>П.5.1.12 Краевые ступени лестницы не выделены контрастным цветом. Отсутствует предупреждающая тактильно-контрастная полоса перед лестницей.</p>	С	Организовано сопровождение инвалидов по зрению сотрудниками учреждения.		

		<p>П.6.1.5 Порог входной двери составляет более 0,014 м. Входные двери не соответствуют нормативным требованиям.</p> <p>П.6.1.5.,6.1.6. Входные двери не соответствуют нормативным требованиям.</p> <p>П.6.1.8 Размеры тамбура не соответствуют нормативным требованиям.</p> <p>П.6.2.8 Лестница, находящаяся в тамбуре, не соответствует нормативным требованиям.</p> <p>П.6.1.2 Лестница тамбура не имеет поручни вдоль обеих сторон. В тамбуре, при имеющемся перепаде высот, отсутствует пандус.</p>	<p>К,О,С</p> <p>Все категории</p> <p>Все категории</p> <p>Все категории</p> <p>Все категории</p>	<p>Организовано сопровождение инвалидов по зрению, инвалидов колясочников и инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата сотрудниками учреждения.</p> <p>Организовано сопровождение инвалидов по зрению, инвалидов колясочников и инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата сотрудниками учреждения.</p> <p>Организовано сопровождение инвалидов по зрению, инвалидов колясочников и инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата сотрудниками учреждения.</p> <p>Организовано сопровождение инвалидов всех категорий сотрудниками учреждения.</p> <p>Организовано сопровождение инвалидов всех категорий сотрудниками учреждения.</p>
3.	Пути движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	<p>П.8.1.6 При входе в здание отсутствует информационная мнемосхема (тактильная схема движения). Отсутствует тактильный знак пиктограмма «i» (информация).</p>	С	<p>Информационное сопровождение на объекте обеспечивается с помощью сотрудников, ответственных за организацию работы по обеспечению доступности объекта и услуг. Организовано сопровождение инвалидов по зрению сотрудниками учреждения .</p>

		<p>П.6.1.1 Отсутствует звонок экстренного вызова помощи в соответствии с нормативными требованиями по размещению.</p> <p>П.6.2.4 Ширина двери в коридоре не соответствует нормативным требованиям. Перепады высот на путях эвакуации превышают 0,014 м.</p> <p>П.6.5.9 Отсутствуют информационные таблички, выполненные с применением шрифта Брайля перед входами в помещения (о назначении помещения).</p>	<p>Все категории</p> <p>К,О,С</p> <p>С</p>	<p>Организовано сопровождение инвалидов все категорий сотрудниками учреждения</p> <p>Организовано оказание ситуационной помощи инвалидам колясочникам, инвалидам с нарушениями опорно-двигательного аппарата и инвалидам по зрению сотрудниками учреждения.</p> <p>Информационное сопровождение на объекте обеспечивается с помощью сотрудников, ответственных за организацию работы по обеспечению доступности объекта и услуг. Организовано сопровождение инвалидов по зрению сотрудниками учреждения</p>
4.	<p>Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I - зона обслуживания инвалидов</p>	<p>П.6.5.9 Отсутствуют информационные таблички, выполненные с применением шрифта Брайля перед входами в помещения (о назначении помещения).</p>	С	<p>Информационное сопровождение на объекте обеспечивается с помощью сотрудников, ответственных за организацию работы по обеспечению доступности объекта и услуг. Организовано сопровождение инвалидов по зрению сотрудниками учреждения.</p>
5.	<p>Санитарно-гигиенические помещения</p>	<p>П.6.3.1 Отсутствует тактильно-контрастная информация, направляющая к унитазу.</p> <p>П.6.3.1. Форма раковин не обеспечивает безопасное и комфортное пользование ими инвалидами – колясочниками.</p>	<p>С</p> <p>К</p>	<p>Организовано сопровождение инвалидов по зрению сотрудниками учреждения.</p> <p>Организовано оказание ситуационной помощи инвалидам колясочникам сотрудниками учреждения.</p>

		<p>П.6.3.3 Ширина дверей не соответствует нормативам.</p> <p>Отсутствуют откидные поручни у унитаза и раковины.</p> <p>Размеры санузла не соответствуют нормативам. Отсутствует зона для кресла – коляски рядом с унитазом.</p> <p>Отсутствуют специальные крючки для костылей и трости.</p>	<p>К</p> <p>К,О</p> <p>К</p> <p>О,С</p>	<p>Организовано оказание ситуационной помощи инвалидам колясочникам сотрудниками учреждения</p> <p>Организовано оказание ситуационной помощи инвалидам колясочникам и инвалидам с нарушениями опорно-двигательного аппарата сотрудниками учреждения.</p> <p>Организовано оказание ситуационной помощи инвалидам колясочникам сотрудниками учреждения.</p> <p>Организовано сопровождение инвалидов по зрению и инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата сотрудниками учреждения.</p>
6.	Системы информации на объекте	<p>П.6.5.5 Отсутствуют световые оповещатели на входной группе и при входе в санитарно-бытовые помещения.</p> <p>П.6.5.7 Отсутствует электронное табло типа «Бегущая строка» с возможностью звукового оповещения.</p> <p>П.6.5.7 Отсутствуют средства информации с текстовым выходом для посетителей с нарушениями слуха. Отсутствует тектофон (или иное) средство общения с тотально глухими посетите-</p>	<p>Г</p> <p>К,О,Г,У</p> <p>Г</p>	<p>Организовано сопровождение инвалидов с нарушениями слуха сотрудниками учреждения.</p> <p>Информационное сопровождение на объекте обеспечивается с помощью сотрудников, ответственных за организацию работы по обеспечению доступности объекта и услуг.</p> <p>Организовано сопровождение инвалидов по слуху сотрудниками учреждения. Помощь переводчиков русского жестового языка</p>

		<p>лями), индукционный контур для посетителей с дефектами слуха.</p> <p>П.6.5.9 Отсутствуют тактильные средства предупреждения об опасностях.</p> <p>П.6.5.9 Отсутствуют таблички у дверей с информацией о назначении помещения, в том числе с рельефными знаками.</p>	<p>С</p> <p>Все категории</p>	<p>Организовано сопровождение инвалидов по зрению сотрудниками учреждения, оказывается ситуационная помощь.</p> <p>Информационное сопровождение на объекте обеспечивается с помощью сотрудников, ответственных за организацию работы по обеспечению доступности объекта и услуг.</p>
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<p>П.5.1.3. Текущий ремонт имеющейся пешеходной дорожки.</p>	Все категории	Организована помощь инвалидам всех категорий в доставке до отделения.

Директор МУ ДКЦСОН

Е.Н.Максимова

СОГЛАСОВАНО:

Председатель отделения Ярославской областной общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»
Даниловского муниципального района Ярославской области **Н.Г.Кукушкина**
(должность, Ф.И.О.)



Председатель Даниловского отделения Ярославской Областной организации
Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена трудового
Красного Знамени общество слепых» **Г.Г.Надеждинский**
(должность, Ф.И.О.)

